



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ школы № 34
Невского района Санкт-Петербурга

Т.А.Сергеева

План мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности на 2023 год
ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Выявленные нарушения	Планируемый срок выполнения	Примечание (указать какие меры приняты ОУ, для устранения нарушений ПБ, сумма по смете, и т.д.)
По адресу: ул.Коллонтай, д. 27, кор. 4, лит.А			
1	На окнах частично установлены глухие решетки	март 2023	Устранено , установлен легкоснимаемый крепеж
2	Дверь эвакуационного выхода из кабинета труда не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	март 2023	Устранено , установлен легко открываемый засов.
3	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридоре 1-го этажа (частично) на путях эвакуации	3 кв. 2023	Устранено , согласно смете на общую сумму 9 800,00 млн руб
4	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в коридоре 3-го этажа на путях эвакуации	2024-25 гг	Подана заявка в отдел образования на включение в адресную программу для проведения ремонтных работ
5	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридоре 2-го этажа	2024-25 гг	Подана заявка в отдел образования на включение в адресную программу для проведения ремонтных работ

	(частично) и в объеме лестничной клетки (левое крыло здания) на путях эвакуации		
6	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в объеме лестничной клетки (правое крыло здания) на путях эвакуации.	2025-26	Подана заявка в отдел образования на включение в адресную программу для проведения ремонтных работ
По адресу: ул. Шотмана, д. 12, кор. 3, лит.Ц			
1	В кабинетах №№ 121,122,123 пожарные извещатели установлены за подвесным потолком	2023	Устранено , согласно смете на сумму 19,500
2	На окнах частично установлены глухие решетки	март 2023	Устранено , установлен легкоснимаемый крепеж
3	Ширина эвакуационных путей в коридоре, с учетом дверей открывающихся в этот коридор при их двухстороннем расположении, менее 1м	2024	Подана заявка в отдел образования на включение в адресную программу для проведения ремонтных работ